

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку запорно-регулирующей арматуры высокого давления
для ООО «Автозаводская ТЭЦ» в 2013 г.

№ п/ п	Наименование, технические характеристики	Марка	Ед. изм.	Кол -во	Срок поставки
1	Задвижка Ду 250, Ру 23,5, Т-250°, (двн.=271мм), марка стали 20ГСЛ, рабочая среда: вода, тип присоединения: приварной, кл. герметичности Б, с эл.приводом ГИЮМ.303344.001-06	882-250-ЭН	шт.	2	март – 1 шт. май – 1 шт.
2	Задвижка Ду 100, Ру-13,7, Т-560°, с патрубком под приварку, марка стали 15Х1М1ФЛ, рабочая среда: пар, кл. герметичности Б, с элек. приводом ПЭМ-Б6М	1123-100 ЭН	шт.	1	май
3	Задвижка Ду-200, Ру-140 Мпа, Т-560°, раб.среда: пар, тип присоединения: приварной, кл.герметичности Б, с эл.приводом, марка стали 15ХМФ	1013-200-ЭН	шт.	3	май
4	Задвижка Ду-225, Р-9,8 МПа, Т-540°, раб.среда: пар, тип присоединения: приварной, кл.герметичности Б, с эл.приводом, марка стали 20 ХМФЛ	885-225-ЭМ(ЭН)	шт.	4	май
5	Дроссельный клапан Ду-175, Ру-9,8, Т-540°, раб.среда: пар, тип присоединения: приварной, кл.герметичности Б, с эл.приводом, марка стали 15Х1М1ФЛ	977-175-Э	шт.	1	май
6	РКП-1 Ду250 Р=23,5МПа, Т=250, 20 ГСЛ, раб.среда: вода, тип присоединения: приварной, кл.герметичности Б, с эл.приводом,	1416-250-Р	шт.	1	май
7	Задвижка Ду-250, Р-23,5 Мпа, Т-250, 20 ГСЛ, раб.среда: вода, тип присоединения: приварной, кл.герметичности Б, с эл.приводом	882-250-ЭН	шт.	4	апрель-3 шт. июль – 1 шт.
8	Обратный клапан Ду250, Ру-23,5, Т-250° 20ГСЛ, раб.среда: вода, тип присоединения: приварной, кл.герметичности Б	935-250-Об	шт.	2	май
9	Затвор дисковый полнопроходной, фланцевый, с эл.приводом, раб.среда: вода, Ду800, Ру 25, Т=200°С	Аналог задвижки 30С927НЖ	шт.	1	май
10	Затвор дисковый полнопроходной, фланцевый, с эл.приводом, раб.среда: вода, Ду600, Ру 25, Т=200°С	Аналог задвижки 30С927НЖ	шт.	1	май
11	Задвижка Ду225 Р=23,5Мпа Т=230 15ГС Вода класс герм "Б", приварная, с эл.приводом	1012-225-ЭН	шт.	3	май
12	Задвижка Ду175 Р=23,5Мпа Т=230 15ГС Вода класс герм "Б" приварная	1012-175-Э	шт.	1	май
13	Обратный клапан Ду225 20ГСЛ Р=15Мпа Т=230 Вода класс герм "Б" приварной	935-225-Об	шт.	2	май

1. Запорно-регулирующая арматура должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80.

2. Усилие на ручном маховике вентилей не более 300 Н.

3. Поставка нового (не бывшего в употреблении) товара, качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать государственным правилам и нормам

4. На поставляемую арматуру должно быть оформлено: технические паспорта на задвижку и электропривод, техническое описание и инструкция по эксплуатации, разрешения Госгортехнадзора на применение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, свидетельства об изготовлении, сертификаты соответствия.

5. Поставка одним из перечисленных способов:

5.1. Ж/д вагонами до станции Нижний Новгород-Автозавод Горьковской ж/д код 260107, код грузополучателя 3572. Единый лицевой счет №1001819844.

5.2. Автомобильным транспортом по адресу: г.Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.

Технический директор
ООО «Автозаводская ТЭЦ»



В.В. Решетников