



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО «Автозаводская ТЭЦ»
В.В. Решетников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку деталей трубопровода для монтажа уравнительного паропровода ДПВ ТЭЦ-4
в 2014 году.

1. Заказчик:

ООО «Автозаводская ТЭЦ», г.Нижний Новгород

2. Общие положения:

Трубы предназначены для рабочей среды - пар, и работы при высоких температурах. (Рабочее давление 6кгс/см², рабочая температура 280⁰С

№ п/п	Наименование	ГОСТ, ТУ	Марка, тип	Ед. изм	Кол-во	Срок поставки
1.	Ответвление	ОСТ 36-45-81	350×150	шт.	2	Август 2014г.
2.	Ответвление	ОСТ 36-45-81	400×150	шт.	2	Август 2014г.
3.	Ответвление	ОСТ 36-45-81	400×200	шт.	4	Август 2014г.
4.	Штуцер для ответвлений ТС-592-054 труба Ø38×3 ГОСТ 8732-78* В20 ГОСТ 8731-74	Серия 5.903-13 вып.1	Ø38×3	шт.	15	Август 2014г.
5.	Штуцер для ответвлений ТС-592-007 труба Ø18×2,5 ГОСТ 8734-75* В20 ГОСТ 8733-74	Серия 5.903-13 вып.1	Ø18×2,5	шт.	7	Август 2014г.
6.	Штуцер для ответвлений ТС-592-050 труба Ø38×3 ГОСТ 8732-78* В20 ГОСТ 8731-74	Серия 5.903-13 вып.1	Ø38×3	шт.	8	Август 2014г.
7.	Штуцер для ответвлений ТС-592-047 труба Ø38×3 ГОСТ 8732-78* В20 ГОСТ 8731-74	Серия 5.903-13 вып.1	Ø38×3	шт.	7	Август 2014г.

3. Технические требования:

1. Детали трубопровода должны быть изготовлены в соответствии требованиями указанных стандартов и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

2. На поставляемые детали трубопроводов должно быть оформлено:

Паспорта, свидетельство об изготовлении, сертификат на соответствие требованиям Технического Регламента, сертификаты на материалы.

4. Условия поставки:

1. Упаковка, транспортирование и хранение в соответствии с ТУ 14-3Р-55-2001.

2. Поставка нового (не бывшего в употреблении) товара.

3. Поставка автомобильным транспортом по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.

5. Гарантийные обязательства:

Поставщик должен гарантировать соответствие технических характеристик изделий требованиям ТУ. В случае выявления дефектов и несоответствия качества Поставщик в течение 20 дней с момента письменного уведомления Заказчиком должен устранить выявленные дефекты своими силами и за свой счёт.

Зам. генерального директора по модернизации и
Новому строительству ООО «Автозаводская ТЭЦ»

Начальник ТЦ

Начальник ОКС

С.В. Наумов

А.С. Вязьмин

Ю.С. Ильичев