

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку силового кабеля для ООО «Заводские сети»**  
**в 3-ем квартале 2012г.**

| № п/п | Наименование, технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ед. изм. | Кол-во, срок поставки                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Силовой кабель ААВл 3х120 10кВ</p> <p>Условное обозначение:<br/> ААВл 3х120 10кВ<br/> ГОСТ 18410-73</p> <p>Назначение:<br/> Силовой кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц, а также в сетях постоянного тока.</p> <p>Технические данные:<br/> Марка кабеля - ААВл<br/> Род тока - <u>переменный</u><br/> Номинальное напряжение - <u>10 кВ</u> переменного тока частотой 50Гц<br/> Материал жил - <u>алюминий</u><br/> Количество жил - <u>3</u><br/> Сечение жил - <u>120 мм<sup>2</sup></u><br/> Тип жилы - <u>однопроволочная</u><br/> Вид климатического исполнения - <u>УХЛ</u></p>        | М        | <p>60 м – до 15.07.12</p> <p>60 м – до 15.08.12</p> <p><b>Всего - 120 м</b></p>                               |
| 2     | <p>Силовой кабель ААШВу 3х240(ож)-10</p> <p>Условное обозначение:<br/> ААШВу 3х240(ож)-10<br/> ГОСТ 18410-73</p> <p>Назначение:<br/> Силовой кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц, а также в сетях постоянного тока.</p> <p>Технические данные:<br/> Марка кабеля - ААШВу<br/> Род тока - <u>переменный</u><br/> Номинальное напряжение - <u>10 кВ</u> переменного тока частотой 50Гц<br/> Материал жил - <u>алюминий</u><br/> Количество жил - <u>3</u><br/> Сечение жил - <u>240 мм<sup>2</sup></u><br/> Тип жилы - <u>однопроволочная</u><br/> Вид климатического исполнения - <u>УХЛ</u></p> | М        | <p>430 м – до 15.07.12</p> <p>360 м – до 15.08.12</p> <p>360 м – до 15.09.12</p> <p><b>Всего - 1150 м</b></p> |
| 3     | <p>Силовой кабель ААВл 3х185-10</p> <p>Условное обозначение:<br/> ААВл 3х185-10<br/> ГОСТ 18410-73</p> <p>Назначение:<br/> Силовой кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц, а также в сетях постоянного тока.</p> <p>Технические данные:<br/> Марка кабеля - ААВл<br/> Род тока - <u>переменный</u><br/> Номинальное напряжение - <u>10 кВ</u> переменного тока частотой 50Гц<br/> Материал жил - <u>алюминий</u><br/> Количество жил - <u>3</u><br/> Сечение жил - <u>185 мм<sup>2</sup></u><br/> Тип жилы - <u>однопроволочная</u><br/> Вид климатического исполнения - <u>УХЛ</u></p>            | М        | <p>50 м – до 15.07.12</p> <p>50 м – до 15.08.12</p> <p><b>Всего - 100 м</b></p>                               |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>Силовой кабель АСБ2л-10кВ 3х150</p> <p>Условное обозначение:<br/>АСБ2л-10кВ 3х150</p> <p>ГОСТ 18410-73</p> <p>Назначение:<br/>Силовой кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц, а также в сетях постоянного тока.</p>                                                         |   | <p>60 м – до 15.07.12</p> <p>60 м – до 15.08.12</p> <p>всего - 120 м</p> |
| <p>4</p> <p>Технические данные:<br/>Марка кабеля - АСБ2л</p> <p>Род тока – <u>переменный</u></p> <p>Номинальное напряжение - <u>10 кВ</u> переменного тока частотой 50Гц</p> <p>Материал жил - <u>алюминий</u></p> <p>Количество жил - <u>3</u></p> <p>Сечение жил - <u>150 мм<sup>2</sup></u></p> <p>Тип жилы - <u>многопроволочная</u></p> <p>Вид климатического исполнения - <u>УХЛ</u></p> | м |                                                                          |

Кабель должен иметь паспорт, сертификаты соответствия и др. сопроводительную документацию.

Доставка одним из перечисленных способов:

- 1) Транспортном Поставщика до склада ООО «Заводские сети» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.
  - 2) Через автотранспортную компанию до г. Нижний Новгород.
- Условия оплаты: отсрочка платежа 60 календарных дней с момента поставки

Генеральный директор  
ООО «Заводские сети»



Г.Ф. Малов