

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку выключателей автоматических
для ООО «Заводские сети» в 3-м квартале 2012 г.

№ п/п	Наименование, технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки
1	Выключатель автоматический АЗ794Б 630А ХЛЗ Типоисполнение: Тип – АЗ794Б 630А ХЛЗ Исполнение – <u>выдвижной с ручным дистанционным приводом</u> (Рабочее положение автомата в черке горизонтальное). ГОСТ 15150-69 Назначение: Выключатель предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Технические данные: Количество полюсов – <u>3</u> Род тока – <u>переменный</u>. Номинальное напряжение – <u>380В</u> переменного тока частотой 50Гц Номинальный ток – <u>630 А</u> Тип привода – <u>ручной дистанционный</u> Климатическое исполнение – <u>ХЛЗ</u> Особые условия: Не закупать выключатели автоматические АЗ794Б 630А ХЛЗ. восстановленные после эксплуатации. Прежде чем закупать согласовать с цехом.	шт.	2	до 15.08.2012
2	Выключатель автоматический АВМ-10СВ УЗ Типоисполнение: Тип – АВМ-10СВ УЗ Исполнение – <u>селективный, выдвижной</u>. ГОСТ 15150-69 Назначение: Выключатель предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Технические данные: Род тока – <u>переменный</u>. Номинальное напряжение – <u>380В</u> переменного тока частотой 50Гц Номинальный ток – <u>750 А</u> Тип привода – <u>ручной</u> Климатическое исполнение – <u>УЗ</u> Особые условия: Не закупать выключатели автоматические АВМ-10СВ УЗ 6У, восстановленные после эксплуатации. Прежде чем закупать согласовать с цехом.	шт.	3	2 шт. – до 15.07.2012 1 шт. – до 15.09.2012
3	Выключатель автоматический АВМ-20СВ УЗ Типоисполнение: Тип – АВМ-20СВ УЗ Исполнение – <u>селективный, выдвижной</u>. ГОСТ 15150-69 Назначение: Выключатель предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких	шт.	3	2 шт. – до 14.07.2012 1 шт. – до 14.08.2012

замыканиях, перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Технические данные: Род тока – <u>переменный</u>. Номинальное напряжение - <u>380В</u> переменного тока частотой <u>50 Гц</u> Номинальный ток - <u>2000 А</u> Независимый расцепитель - <u>220В</u> переменного тока частотой Вид привода - <u>электромагнитный 220В</u> переменного тока частотой. Климатическое исполнение – <u>У3</u>. Особые условия: Не закупать выключатели автоматические АВМ-20СВ У3 6У, восстановленные после эксплуатации. Прежде чем закупать согласовать с цехом.		
4 Выключатель автоматический 306В УХЛ3 Типоисполнение: Тип – <u>306В УХЛ3</u> Исполнение – <u>подвижной</u> ТУ <u>16-522.022-79</u> Назначение: Выключатель предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Технические данные: Род тока – <u>переменный</u> Номинальное напряжение - <u>380В</u> переменного тока частотой <u>50 Гц</u> Номинальный ток - <u>630 А</u> Тип привода - <u>ручной</u> Климатическое исполнение – <u>УХЛ3</u> Особые условия: Не закупать выключатели автоматические 306В УХЛ3 6У, восстановленные после эксплуатации. Прежде чем закупать согласовать с цехом.	шт. 2	до 18.08.2012
5 Выключатель автоматический 325В УХЛ3 Типоисполнение: Тип – <u>325В УХЛ3</u> Исполнение – <u>подвижной</u> ТУ <u>16-522.022-79</u> Назначение: Выключатель предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Технические данные: Род тока – <u>переменный</u> Номинальное напряжение - <u>380В</u> переменного тока частотой <u>50 Гц</u> Номинальный ток - <u>2500 А</u> Независимый расцепитель - <u>220В</u> переменного тока Тип привода - <u>электромагнитный 220В</u> переменного тока Климатическое исполнение – <u>УХЛ3</u> Особые условия: Не закупать выключатели автоматические 325В УХЛ3 6У, восстановленные после эксплуатации. Прежде чем закупать согласовать с цехом.	шт. 1	до 18.08.2012

Выключатель автоматический Э40В УХЛ3		
Тип исполнения:		
Тип - Э-40В УХЛ3		
Исполнение - <u>выдвижной</u>		
<u>ТУ 16-522.022-79</u>		
Назначение:		
Выключатель предназначен для прерывания тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей.		
Технические данные:		
Род тока - <u>переменный</u>		
Номинальное напряжение - <u>380В</u> переменного тока частотой 50 Гц		
Номинальный ток - <u>4000 А</u>		
Независимый расцепитель - <u>220В</u> переменного тока		
Тип привода - <u>электродвигательный</u> <u>220В</u>		
Переменного тока		
Климатическое исполнение - <u>УХЛ3</u>		
Особые условия:		
Не закупать выключатели автоматические Э40В УХЛ3 6У, восстановленные после эксплуатации.		
Превыше чем закупать согласовать, с цехом.		
6	шт.	1
		до 18.07.2012

1. Выключатели автоматические должны иметь паспорт, сертификаты соответствия, инструкции по монтажу и пр. документацию, крепеж.
2. Поставка до склада покупателя транспортом поставщика или автотранспортным предприятием до г. Н.Новгорода по адресу: 603004 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.
3. Отсрочка платежа 60 календарных дней после поставки.

Генеральный директор
ООО «Заводские сети»



Г.Ф. Малов