

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку труб КВД в 2014 году.

1. Заказчик:

ООО «Автозаводская ТЭЦ», г.Нижний Новгород.

2. Общие положения:

Трубы предназначены для паровых котлов и трубопроводов с высокими и сверхвысокими характеристиками пара.

№ п/п	наименование	марка	ГОСТ, ТУ	Ед. изм	Кол-во	Срок поставки
1.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø16x3	Ст20	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,05	апрель
2.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø 28×4	Ст20	ТУ 14-3р -55-2001	тн	1,5	март
3.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø 32×4	Ст.20	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,5	март
4.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø 40*4	Ст.20	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,5	март
5.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø 51*5	Ст.20	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,2	март
6.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø 60×6	Ст.20	ТУ 14-3р -55-2001	тн	1	апрель
7.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø 76*9	Ст.20	ТУ 14-3р -55-2001	тн	2	март
8.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø 16 x3	12X1МФ	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,1	апрель
9.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø 28×4	12X1МФ	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,3	март
10.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø 36×6	12X1МФ	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,5	апрель
11.	Труба холоднодеформированная (холодно или теплодеформированная) Ø51*5	12X1МФ	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,2	март
12.	Труба Ø159x6 P=3,0МПа t=425 °C	Ст.20	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,1	апрель
13.	Труба Ø273x22 P=10МПа t=500 °C	12X1МФ	ТУ 14-3р -55-2001	тн	1	май
14.	Труба Ø273x32 P=13,5МПа t=550 °C	12X1МФ	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,7	март
15.	Труба Ø273x36 P=14МПа t=560 °C	15X1М1Ф	ТУ 14-3р -55-2001	тн	1	апрель
16.	Труба Ø325x38 P=14МПа t=560 °C	15X1М1Ф	ТУ 14-3р -55-2001	тн	0,5	апрель
17.	Труба Ø325x28 P=23МПа t=230 °C	15ГС	ТУ 14-3р -55-2001	тн	3	май

18.	Труба Ø377x16 P=3,0МПа t=425 °С	Ст.20	ТУ 14-3р-55-2001	тн	1	апрель
19.	Труба Ø377x45 P=13,5МПа t=550 °С	15Х1М1Ф	ТУ 14-3р-55-2001	тн	0,5	май

3. Технические требования:

1. Трубы должны быть изготовлены в соответствии требованиями указанных стандартов и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.
2. Трубы обычной точности по диаметру и толщине стенки. Концы труб без фасок.
3. Цветовая маркировка стальных котельных труб ТУ 14-3Р-55-2001.
4. Наличие сертификата с разрешением на применение, соответствие маркировки, качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать государственным правилам и нормам.

4. Условия поставки:

1. Упаковка, транспортирование и хранение в соответствии с ТУ 14-3Р-55-2001.
2. Поставка нового (не бывшего в употреблении) товара.
3. Поставка автомобильным транспортом по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.

5. Гарантийные обязательства:

Поставщик должен гарантировать соответствие технических характеристик изделий требованиям ТУ. В случае выявления дефектов и несоответствия качества Поставщик в течение 20 дней с момента письменного уведомления Заказчиком должен устранить выявленные дефекты своими силами и за свой счёт.

Начальник КЦ

В.И. Клюев

Начальник ТЦ

А.С. Вязьмин

Технический директор
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

В.В. Решетников

Согласовано:

И.о. руководителя департамента
подготовки и планирования ремонта

ООО "ЕвроСибЭнерго-Консалт" филиал "Нижегородский"

А.С. Мольков