

«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор
ООО «Автозаводская ТЭЦ»
В.В.Решетников
« 27 » 08 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку трансформатора ТРДН-32000/110 У1 ООО «Автозаводская ТЭЦ»
по проекту «Техпереворужение (замена) трансформатора Т-5 типа ТДНГ-31 500/110
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

1. Требование к месту проведения работ:

г. Нижний Новгород ООО «Автозаводская ТЭЦ», проспект Ленина 88.

Поставка автомобильным транспортом поставщика до склада заказчика.

На пути следования от проходной №5 ОАО «ГАЗ» до места установки трансформатора минимальная высота под технологическими эстакадами составляет 5,0м., минимальная ширина в проходной №5 составляет 5,44м.

2. Требование к сроку выполнения работ:

Срок поставки – не позднее 28.02.2015.

3. Требование к количеству:

№ пп	Тип и параметры трансформатора	Количество к закупке, шт.
1.	ТРДН-32000/110 У1 с РПН (РПН типа РС-9 производства Hyundai Heavy Industries (Корея)	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Паспорт	1
4.	Протокол заводских испытаний	1
5.	ЗИП	1 комплект
6.	Шефмонтаж трансформатора на ОРУ-2 110кВ Автозаводской ТЭЦ	1
7.	Масло для долива и технологических нужд при монтаже	6040кг
8.	Ёмкость до 6т для трансформаторного масла	1

4. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:

Приобретение оборудования выполняется в соответствии с инвестиционной программой предприятия на 2014год.

5. Требования к качеству результатов выполненных работ:

Поставляемые изделия должны соответствовать действующим ГОСТам (ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12965-85, ГОСТ 17544-85, ГОСТ 11920-85), ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ.

Оборудование должно быть новым, не ранее 3 квартала 2014 г. выпуска и ранее не используемым

6. Требования к применяемым з/частям, оборудованию, металлоконструкциям, материалам:

Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам (ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12965-85, ГОСТ 17544-85, ГОСТ 11920-85), ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ.

7. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

7.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен составлять не менее 60 месяцев с момента проведения необходимых испытаний и подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

7.2. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Срок службы до списания оборудования – *не менее 30 лет*. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования

поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.3. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - **не менее 10 лет.**

Заместитель генерального директора
по модернизации и новому строительству

Начальник ОКС

Начальник электроцеха

Заместитель начальника
Электроцеха по ремонту

Заместитель начальника
Электроцеха по эксплуатации

Начальник ЭТЛ

Наумов С.В.

Ильичев Ю.С.

Кориков В.А.

Воинов Е.Л.

Обуздин М.П.

Третьяков П.П.