

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку железного купороса для ООО «Автозаводская ТЭЦ»
в апреле-июне 2012 г.

Железный купорос для применения в технологии обработки сырой (исходной) воды на предочистке в качестве коагулянта.

По физико-химическим показателям железный купорос должен соответствовать ГОСТ 6981-94, а именно:

1. Внешний вид - зеленовато-голубые кристаллы;
2. Массовая доля закисного сернокислого железа (FeSO_4) - не менее 52%;
3. Массовая доля свободной серной кислоты - не более 0,3%;
4. Массовая доля нерастворимого остатка - не более 0,2%.

График поставки железного купороса:

02.04.2012 – 1 вагон - 65тн,
26.04.2012 – 1 вагон – 65тн,
25.06.2012 – 1 вагон – 65тн.

Упаковка – тара «биг-бэг».

Поставка полувагонами до станции Нижний Новгород – Автозавод Горьковской ж/д, код 260107, код грузополучателя 3572. Единый лицевой счет № 1001819844

Технический директор
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

В.В. Решетников