

**Сведения,
характеризующие опасный производственный объект**

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ПАО "Иркутскэнерго", филиал ТЭЦ-16

(Наименование организации, ее структурных подразделений)

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами
664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

Документы, рассмотренные при идентификации:

1. Устав "Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации" с приложением;
2. "Свидетельство о государственной регистрации" серия ИРП-К №1493 от 20.11.1992 г.;
3. "Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года" серия 38 № 001632808 от 12 июля 2002 г.;
4. "Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения" серия 38 № 003734078 от 22.10.2003 г.;
5. "Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации" серия 99 № 000018261 от 30 апреля 2004 г.;
6. "Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц" серия 38 № 003635839 от 29 марта 2013 г.;
7. Паспорта тепловой сети - 50 шт.

Организация **ПАО "Иркутскэнерго"**

имеет следующие разрешительные документы:

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	На эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ЭВ-67-000907	Дата выдачи - 21.01.2008 г. Срок действия: бессрочно	Енисейское управление Ростехнадзора

Идентифицировано в составе организации всего

6

ОПО

Перечень ОПО

№	Наименование объекта	Класс опасности
1	Площадка главного корпуса ТЭЦ-16	
2	Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16	III
3	Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-15 (Магистраль "Город")	III
4	Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль "Малое кольцо")	III
5	Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль "Средняя")	III
6	Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль "Восточная")	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируется:

филиал ТЭЦ-16

наименование структурного подразделения

ОПО

Наименование объекта	Класс опасности	Регистрационный номер
Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-15 (Магистраль "Город")	III	A67-00330-0259
Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль "Малое кольцо")	III	A67-00330-0260
Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль "Средняя")	III	A67-00330-0261
Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль "Восточная")	III	A67-00330-0262

№	Наименование оборудования, входящего в состав ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер, заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-15 (Магистраль "Город")	использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или температуры воды более 115 °С	Трубопровод рег. № 01-7-10.	t=130 °С, P=1,2 МПа; Ø 630x8 мм, L=3241 м; Ø 325x8 мм, L=271 м; Ø 219x8 мм, L=175 м; Ø 159x6 мм, L=202 м; Ø 133x6 мм, L=147 м; Ø 108x4 мм, L=745 м; Ø 89x4 мм, L=394 м; Ø 76x4 мм, L=111 м, протяженность - 5,286 км, год изготовления: 1961-2010, год ввода в экспл.: 1961-2010.	2.2.
2	Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль "Малое кольцо")	использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или температуры воды более 115 °С	Трубопровод рег. № 02-7-10.	t=130 °С, P=1,2 МПа; Ø 530x8 мм, L=2017,6 м; Ø 426x8 мм, L=184,1 м; Ø 377x8 мм, L=207 м; Ø 325x8 мм, L=3759,3 м; Ø 273x8 мм, L=83 м; Ø 219x8 мм, L=679 м; Ø 159x6 мм, L=1002 м; Ø 133x6 мм, L=38 м; Ø 108x4 мм, L=1216 м; Ø 89x4 мм, L=1450 м; Ø 76x4 мм, L=1063 м, протяженность - 11,699 км, год изготовления: 1987-2009, год ввода в экспл.: 1987-2009.	2.2.
3	Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль "Средняя")	использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или температуры воды более 115 °С	Трубопровод рег. № 03-7-10.	t=130 °С, P=1,2 МПа; Ø 530x8 мм, L=1441 м; Ø 426x8 мм, L=841 м; Ø 325x8 мм, L=728 м; Ø 273x8 мм, L=107 м; Ø 219x8 мм, L=3174,5 м; Ø 159x6 мм, L=2570 м; Ø 133x6 мм, L=1010,5 м; Ø 114x6 мм, L=92 м; Ø 108x4 мм, L=2112 м; Ø 89x4 мм, L=2877 м; Ø 76x4 мм, L=873м, протяженность - 15,826 км, год изготовления: 1980-2008, год ввода в экспл.: 1980-2008.	2.2.

4	Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль "Восточная")	использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или температуры воды более 115 °С	Трубопровод рег. № 04-7-10.	$t=130\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P=1,2\text{ МПа}$; $\varnothing 530\times 8\text{ мм}$, $L=775\text{ м}$; $\varnothing 426\times 8\text{ мм}$, $L=623\text{ м}$; $\varnothing 377\times 8\text{ мм}$, $L=807\text{ м}$; $\varnothing 325\times 8\text{ мм}$, $L=602\text{ м}$; $\varnothing 273\times 8\text{ мм}$, $L=106\text{ м}$; $\varnothing 219\times 8\text{ мм}$, $L=506\text{ м}$; $\varnothing 159\times 6\text{ мм}$, $L=741\text{ м}$; $\varnothing 133\times 6\text{ мм}$, $L=383\text{ м}$; $\varnothing 108\times 4\text{ мм}$, $L=373\text{ м}$; $\varnothing 89\times 4\text{ мм}$, $L=360\text{ м}$; $\varnothing 76\times 4\text{ мм}$, $L=238\text{ м}$, протяженность - 5,514 км, год изготовления: 1960-2011, год ввода в экспл.: 1960-2011.	2.2.
---	--	--	-----------------------------	---	------

Директор ТЭЦ-16

должность руководителя организации

Черкасов С.И.

Ф.И.О.

Шокина Н.И.		Класс опасности и количество ОПО			
Ф.И.О. должностного лица	подпись				
Енисейское управление Ростехнадзора регистрирующего органа	30.11.2015				
дата		I. - 0	II. - 0	III. - 4	IV. - 0

