

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по определению эксплуатационных теплотехнических свойств теплопроводов Восточной и Ново-Восточной теплосетей (испытания на тепловые потери)
ООО «Заводские сети»

1. Требование к месту проведения работ:

г. Нижний Новгород, головная площадка ОАО «ГАЗ»

2. Требование к сроку выполнения работ:

март-апрель-май 2012 года

3. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок выполнения этапа работ
1.	Расчет параметров испытаний. Разработка и утверждение программы испытаний.	март-апрель
2.	Проведение испытаний	апрель-май
3.	Анализ и обработка материалов испытаний. Составление технического отчета.	май

4. Требования к организации по оказанию услуг:

Подрядная организация должна иметь свидетельство о вхождении в состав САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов», внесенной Министерством энергетики Российской Федерации в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет, иметь собственное оборудование и измерительные приборы, необходимые для оказания услуг.

5. Требования к качеству результатов выполняемых услуг:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей» СО 34.04.181-2003, «Правилами технической эксплуатации энергоустановок», «Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» РД 34.09.255.97, другими действующими нормативными документами.

Услуги должны быть оказаны качественно в срок. В случае несоответствия качества Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.

6. Требования к объемам выполняемых услуг:

Услуги должны быть оказаны в полном объеме согласно сведениям, указанным в таблице:

Характеристики испытываемых участков отопительных сетей ООО «Заводские сети»

Участок сети	Наружный диаметр трубопровода, мм	Длина участка, п.м	Объем трубопровода, м ³	Материальная характеристика, м ²
ТЭЦ (т.1)-т.2	530	288,5	120,10	152,9
Точка2-точка3	530	1328,0	552,98	703,8
	325	201,0	30,12	65,3
Точка3-точка4	530	46,0	19,16	24,4
	630	799,0	469,84	503,4
	630	76,0	44,7	47,9
	720	810,0	633,86	583,2
	720	54,0	42,26	38,9
	720	245,0	191,72	176,4
			2104,74	2296,2

7. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

В отношении оказанных Подрядчиком услуг устанавливается гарантийный срок 1 год с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг. При обнаружении Заказчиком недостатков в течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет их за свой счет.

8. Требования к квалификации персонала Исполнителя:

Персонал подрядчика должен иметь высокий профессиональный уровень, подтвержденный соответствующими документами и стаж по оказанию данного вида услуг не менее 3-х лет.

9. Требования к сметной документации, обосновывающей стоимость работ

Подрядчик обязан предоставить смету по расценкам действующих прейскурантов.

10. Требования к технической отчетности

Подрядчик предоставляет Заказчику технический отчет по результатам испытаний на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде.

11. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Все необходимые разрешения на оказание услуг, вход персонала Подрядчика и внос (вынос) приборов и оборудования на территорию головной площадки ОАО «ГАЗ» оформляет Заказчик.

12. Условия оплаты:

Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком в течение 60 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема – передачи оказанных услуг на основании счета – фактуры, выставленного Исполнителем.

Генеральный директор
ООО «Заводские сети»



Г.Ф. Малов

Handwritten signature