

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку агрегатов электронасосных типа Д
для ООО «Автозаводская ТЭЦ» в 2012 г.

№ п/п	Наименование, технические характеристики	Единицы измерения	Кол-во	Срок поставки
1	Агрегат электронасосный на общей раме Д 320-500 подача 300м³/ч, напор 39м, частота вращения 1450об/мин, климатическое исполнение У3 с двигателем 5A11200M2 мощ.55кВт напряжение 380В степень защиты IP54	шт.	3	Март 2012 Май 2012 - <i>факт</i>
2	Агрегат электронасосный на общей раме Д 1250-63 подача 1250м³/ч, напор 63м, частота вращения 1500об/мин, климатическое исполнение УХЛ 3, 1 с двигателем ДА504. 400ХК-4 мощ.315кВт напряжение 6000В степень защиты IP54	шт.	2	Май 2012

1. Агрегат должен соответствовать нормативным документам: ГОСТ 27.003-90, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р52743-2007, ГУ26-06-1510-88.

2. На поставляемые агрегаты электронасосные должно быть оформлено: технические паспорта, разрешения Ростехнадзора на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия.

Поставка одним из перечисленных способов:

1. Ж/д вагонами до станции Нижний Новгород-Автозавод Горьковской ж/д код 260107, код грузополучателя 3572. Единый лицевой счет №1001819844.
2. Автомобильным транспортом по адресу: г.Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.

Зам. генерального директора по модернизации и
Новому строительству ООО «Автозаводская ТЭЦ»

С.В. Паумов

Технический директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

В.В. Решетников

Начальник ТЦ

А.С. Вязьмин

Начальник ОКС

Ю.С. Мильчев