

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на поставку запорно-регулирующей арматуры высокого давления  
для ООО «Автозаводская ТЭЦ» во 2-ом полуг. 2012 г.

| №<br>п/п | Наименование,<br>технические характеристики          | Марка         | Единицы<br>измерения | Кол-во | Срок<br>поставки                  |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|-----------------------------------|
| 1.       | Вентиль Р-37,3 МПа Т-280 С0                          | 998-20-0      | шт.                  | 20     | июль-5<br>август-5<br>сентябрь-10 |
| 2.       | Вентиль запорный                                     | 999-20-0      | шт.                  | 5      | август                            |
| 3.       | Клапан запорный (Р=14,0 МПа<br>Т=560 С, мат. 12Х1МФ) | 1053-50-<br>О | шт.                  | 1      | август                            |
| 4.       | Вентиль Р-25,1 МПа Т-560 С0                          | 999-20-0      | шт.                  | 15     | июль-5<br>август-5<br>сентябрь-5  |
| 5.       | Вентиль Р-25,1 МПа Т-560 С0                          | 589-10-0      | шт.                  | 15     | июль-5<br>август-5<br>сентябрь-5  |
| 6.       | Вентиль Р-37,3 МПа Т-280 С0                          | 588-10-0      | шт.                  | 49     | июль-39<br>август-5<br>сентябрь-5 |
| 7.       | Шток                                                 | 998-20-2Б     | шт.                  | 20     | Август                            |

1. Регулирующая арматура должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80.

2. Герметичность по классу А по ГОСТ 9544-93

3. На поставляемую арматуру должно быть оформлено:

- технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия.

Поставка одним из перечисленных способов:

1. Ж/д вагонами до станции Нижний Новгород-Автозавод Горьковской ж/д код 260107, код грузополучателя 3572. Единый лицевой счет №1001819844.

2. Автомобильным транспортом по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.

Технический директор  
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

В.В. Решетников

