

Утверждаю:
Технический директор
В.В. Решетников
«15» «09» 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электродвигателя взамен ДАЗО 2-17-44-8/10 У1
для котельной «Ленинская» цеха внешних котельных ООО «Автозаводская ТЭЦ»
в 2012 г.

1. Требования к месту проведения работ:

г. Нижний Новгород, котельная Ленинская ООО «Автозаводская ТЭЦ»

2. Требования к сроку выполнения работ:

до 01.09.2012г. Изменение сроков возможно по инициативе Заказчика.

3. Требования к качеству результатов выполненных работ:

Поставляемая аппаратура должна соответствовать требованиям:

Климатическое исполнение - ГОСТ 15150-69 для исполнения У1;

Механическое исполнение - ГОСТ 17516.1-90 группа механического исполнения М1;
ГОСТ 23216-78 группа «С».

4. Требования к техническим характеристикам:

Электродвигатель	должен	соответствовать	техническим	характеристикам
электродвигателя	поставляемого	взамен	электродвигателя ДАЗО 2-17-44-8/10 У1.	

Технические характеристики электродвигателя:

Мощность – 630/320 кВт;

Напряжение – 6000В;

Ток – 76,5 / 44А;

Скорость вращения - 741 / 594 об/мин;

Коэффициент мощности – 0,85 / 0,77;

КПД – 91,5 / 90,5;

Схема соединений - У;

Количество коробок выводов – 2;

Режим работы – продолжительный;

Предназначен для наружной установки.

Снабжен электронагревателем: напряжение – 220 В; мощность – 2,4 кВт; число фаз -1.

Типы приводимых механизмов:

-Дымосос ДН 24х2 -0,62 ГМ; число оборотов дымососа – 750/600 об/мин;

-Вентилятор ВДН-26 II У, число оборотов – 750/600 об/мин;

5. Избранные и установочные размеры (приложение чертеж)

6. Требования к исполнительным документам:

Заказчику должен быть предоставлен паспорт и чертежи на электродвигатель.

7. Требования к применяемым материалам, оборудованию, металлоконструкциям, материалам:

Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ.

8. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет не менее 24 месяцев с момента поставки продукции. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе входного контроля или в течение гарантийного срока. Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.

Начальник ЦВНК



А.Д. Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

ТАБЛИЦЫ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАСКА ДВИГАТЕЛЯ ДА30С-17-44-8/10Y1

