

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
на поставку холодильных установок (BOX-1500) в количестве 3шт.
для ООО «Автоволовская ТЭЦ» в 2012 г.

1. Технические характеристики BOX-1500:

Расход воздуха - 1500 м³/ч.
Рабочий диапазон влажности воздуха - 35-98 %
Напряжение питания - 380 В.
Расчетный диапазон температур - 17-32°С.
Потребляемая мощность - 4,5 кВт.
Влажность при 30°С /80% - 156 л/сут.
Вес - 200 кг.

2. Комплектация поставки BOX-1500:

№ п/п	Наименование	Срок поставки
1	Термостатный компрессор	II - квартал 2012г.
2	Датчик давления	
3	Компрессор	
4	Ресивер	
5	Осушитель	
6	Смотровое стекло	
7	Расширительный клапан	
8	Испаритель	
9	Теплообменник	
10	Высоконапорный центробежный вентилятор	
11	Комплект присоединительных шлангов	
12	Переносной электронный термометр	
13	Отвертные фланцы на патрубки имеющиеся на установке	
14	Комплект крепежа на фланцы	

3. На устанавливаемую установку должны быть оформлены:

технические паспорта, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия.

Поставка одним из перечисленных способов:

1. Ж/д вагонами до станции. Нижний Новгород-Автоволов I ореховской ж/д код 260107, код грузополучателя 3572. Единый линейный счет №1001819844.
2. Автомобильным транспортом по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 88.

Зам. генерального директора по модернизации и
Новому строительству ООО «Автоволовская ТЭЦ»

С.В. Наумов

Технический директор ООО «Автоволовская ТЭЦ»

В.В. Ренстинков

Начальник ТП

А.С. Вязанин

Начальник ОКС

Ю.С. Ильичев